

## Resultats del balanç hídric

Notes:  
- Valors numèrics expressats en m3.

<b>Aigua importada [AI]</b> <b>8.135.488</b> Percentatge respecte a [VE]: 87.1% Fiabilitat: A Margre: ± 03%	<b>Volum d'entrada [VE]</b> <b>9.341.338</b> Margre: ± 03%	<b>Consum autoritzat [CA]</b> <b>8.004.191</b> Percentatge respecte a [VE]: 85.7% Margre: ± 15%	<b>Consum autoritzat facturat [CAF]</b> <b>7.990.924</b> Percentatge respecte a [VE]: 85.5% Margre: ± 15%	<b>Aigua exportada [AE]</b> <b>270.033</b> Percentatge respecte a [VE]: 2.9% Fiabilitat: A Margre: ± 03%	<b>Aigua facturada [F]</b> <b>7.990.924</b> Percentatge respecte a [VE]: 85.5% Margre: ± 15%
				<b>Consum facturat i mesurat [CAFM]</b> <b>7.720.891</b> Percentatge respecte a [VE]: 82.7% Fiabilitat: C Margre: ± 15%	
<b>Aigua produïda [AP]</b> <b>1.205.850</b> Percentatge respecte a [VE]: 12.9% Fiabilitat: A Margre: ± 05%		<b>Pèrdues d'aigua [P]</b> <b>1.337.147</b> Percentatge respecte a [VE]: 14.3% Margre: ± 90%	<b>Pèrdues aparents o comercials [PA]</b> <b>227.338</b> Percentatge respecte a [VE]: 2.4% Margre: ± 16%	<b>Consum facturat i no mesurat [CAFNM]</b> <b>0</b> Percentatge respecte a [VE]: 0.0% Fiabilitat: C Margre: ± 30%	<b>Aigua no facturada [NF]</b> <b>1.350.414</b> Percentatge respecte a [VE]: 14.5% Margre: ± 89%
				<b>Consum autoritzat no facturat [CANF]</b> <b>13.267</b> Percentatge respecte a [VE]: 0.1% Margre: ± 57%	
		<b>Pèrdues reals [PR]</b> <b>176.540</b> Percentatge respecte a [VE]: 1.9% Margre: ± 18%	<b>Pèrdues en conducció de transport [FCT]</b> <b>5.768</b> Percentatge respecte a [VE]: 0.1% Fiabilitat: B Margre: ± 23%	<b>Consum no autoritzat [CNA]</b> <b>72.920</b> Percentatge respecte a [VE]: 0.8% Fiabilitat: B Margre: ± 23%	<b>Fuites en conducció de distribució [FCD]</b> <b>133.820</b> Percentatge respecte a [VE]: 1.4% Fiabilitat: B Margre: ± 23%
				<b>Error dels comptadors [EC]</b> <b>154.418</b> Percentatge respecte a [VE]: 1.7% Fiabilitat: B Margre: ± 21%	
			<b>Altres pèrdues no caracteritzades [APNC]</b> <b>933.268</b> Percentatge respecte a [VE]: 10.0% Margre: ± 129%		

## Indicadors per a la gestió de fuites

### Pèrdues reals

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F1 – Pèrdues reals per escomesa (L/escomesa/dia)	36,3	25%	27,3	45,4
F2 – Pèrdues reals per longitud (L/Km/dia)	1.127,6	20%	898,3	1.356,9
F3 – Pèrdues reals per metre de columna de pressió mínima garantida (L/escomesa/dia/mca)	1,8	25%	1,4	2,3
F4 – Índex estructural de fuites (adimensional)	0,66	57%	0,28	1,03

### Pèrdues aparents o comercials

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F5 – Pèrdues aparents o comercials per escomesa (L/escomesa/dia)	46,8	23%	36,0	57,7
F6 – Pèrdues aparents o comercials expressades com a % del consum autoritzat	2,8%	22%	2,2%	3,5%

### Aigua no facturada

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F7 – Aigua no facturada expressada com un % del volum total d'entrada	14,5%	89%	1,5%	27,4%
F8 – Aigua no factura per escomesa (L/escomesa/dia)	278,0	91%	25,3	530,8

### Aigua no registrada

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F9 – Aigua no registrada expressada com un % del volum total d'entrada	14,5%	89%	1,5%	27,4%

### Avaries

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F10 – Avaries a la xarxa (Núm./100 Km/any)	7,0	11%	6,2	7,8
F11 – Avaries en escomeses (Núm./1000 escomeses/any)	3,1	18%	2,5	3,6
F12 – Reparacions per Control actiu de fuites (Núm./100 Km/any)	19,3	11%	17,1	21,5